



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69000-060
Telefone: - www.ac.gov.br

1ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 160/2025 - COMPRASGOV N.º 90160/2025

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Tubulações em PVC (PBA, DEFOFO e COLETOR), em atendimento ao Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre - SANEACRE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A Divisão de Pregão – DIPREG comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.001, pág. 16, do dia 11/04/2025, Diário Oficial da União, seção 3, nº. 72, pág. 215, do dia 15/04/2025 e Jornal Opinião, pág. 11, do dia 11/04/2024, e ainda nos sítios: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo:

0.1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO EMPRESA "A"

A) A empresa requer os esclarecimentos por parte da Administração acerca dos seguintes tópicos que integram o Edital.

Questionamento 1: "Com o objetivo de aumentar a competitividade e assegurar a excelência técnica, solicitamos autorização para ofertar, nos itens 7 a 12 do pregão mencionado, os tubos PVC-O Defofo BIAX PN 12,5 (NBR 15750) fabricados pela empresa Amanco como alternativa aos TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA - fabricados de acordo com a Norma ABNT 7665"

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SANEACRE).

Resposta:

1. Objetivo

A presente nota técnica tem como finalidade analisar e justificar a viabilidade técnica da substituição dos tubos TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA, fabricados conforme a Norma ABNT NBR 7665, pelos tubos PVC-O Defofo BIAX PN 12,5, fabricados pela empresa Amanco, conforme a Norma ABNT NBR 15750, nos itens 7 a 12 do referido pregão.

2. Análise Técnica

A substituição proposta contempla o uso de um material fabricado com tecnologia mais avançada e com desempenho técnico superior em diversas características importantes para o sistema de condução de água sob pressão. A seguir, são apresentadas as comparações e justificativas:

Característica	PVC Defofo JEI (NBR 7665)	PVC-O Defofo BIAX (NBR 15750)
Tipo de material	PVC Rígido (uPVC)	PVC Orientado Biaxial (PVC-O)
Pressão nominal	1,0 MPa (10 kgf/cm ²)	1,25 MPa (12,5 kgf/cm ²)
Norma técnica	NBR 7665	NBR 15750
Resistência ao impacto	Média	Alta
Eficiência hidráulica	Boa	Excelente (menor perda de carga)
Sustentabilidade	Média	Alta (menor uso de matéria-prima)
Peso	Mais elevado	Mais leve (facilita o transporte e a instalação)

Tubo PVC-O Defofo BIAX possui **resistência mecânica superior, maior durabilidade, menor perda de carga** e atende a uma **pressão nominal superior** àquela exigida no edital. Além disso, o produto é fabricado por empresa com reconhecida capacidade técnica e respaldo no mercado, estando de acordo com as especificações da **NBR 15750**, que regulamenta os tubos de PVC-O para condução de água sob pressão.

Conclusão

Diante do exposto, **autorizamos tecnicamente a oferta** dos tubos PVC-O Defofo BIAX PN 12,5 (NBR 15750), **LINHA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA (BRANCO COM LINHAS AZUIS)**, fabricados pela Amanco, nos itens 7 a 12 do pregão supracitado.

Atenciosamente,

Thiago Silva Farias
Chefe do Departamento de Projetos de Saneamento - DEPS
Portaria nº96 de 05/07/2024 - CREA: 21550D/AC

NOTIFICAÇÃO:

Desta forma, o Pregoeiro da Divisão de Pregão - DIPREG, após as respostas ao pedido de esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que as respostas não alteram a formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada para o dia **28/04/2025 às 9h15min (Horário de Brasília)**.

José Alberto Lima Castro
Pregoeiro da Divisão de Pregão - DIPREG
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ALBERTO LIMA CASTRO, Pregoeiro(a)**, em 23/04/2025, às 11:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015196879** e o código CRC **53435E74**.