



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

1ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 511/2025 - COMPRASGOV N.º 90511/2025 - SEE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para **prestação de serviços de locação de kit de equipamentos para tratamento de água**, com as funções de filtragem física, química e bacteriológica, composto de 01 (um) Filtro industrial com leito filtrante por carvão ativado, cristal de quartzo, green sand e dolomita e 01 (um) dosador de cloro automático de alta precisão na dosagem, incluindo manutenção preventivas e corretivas, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, visando atender as necessidades dos alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino da **Zona Urbana e anexo**, dos municípios da Regional do Baixo Acre, Regional do Alto Acre, Regional do Purus, Regional Tarauacá/Envira e Regional do Juruá, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

A **Divisão de Pregão – DIPREG** comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 14.124, e Jornal OPINIÃO, todos do dia 09/10/2025, e ainda nos sites: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>; e com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **NOTIFICA**, conforme abaixo:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

A empresa interessada em participar, apresentou impugnação, argumentando quanto à composição do filtro industrial, perguntando se em alguns destes podemos utilizar o seixo (ou outro elemento filtrante sem que haja prejuízo da eficiência) em vez do green sand e dolomita, uma vez que tais elementos são de difícil acesso.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEE)

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao **Ofício nº 10168/2025/SEAD** 0017794215, que busca esclarecimento em relação ao item "*filtro industrial com leito filtrante por carvão ativado, cristal de quartzo, green sand e dolomita*", objeto do **Pregão Eletrônico SRP nº 511/2025**, sobre a possibilidade de troca pelo elemento filtrante *seixo*. Informamos que o item em questão não é recomendado, devido à natureza de sua capacidade de filtragem comprometer a qualidade do serviço pretendido.

Insta salientar que, embora os elementos filtrantes mencionados no item 16.1 do Termo de Referência não sejam obrigatórios, sua escolha é motivada pela eficácia demonstrada.

Portanto, este Departamento opta por manter os termos e condições pré-estabelecidos e **não recomenda** a substituição da composição dos filtros.

Respondido por:

ALMIR FONTENELE DE ARAÚJO
Chefe do Departamento de Manutenção e Serviços Gerais - DEMSG
Portaria SEE nº 1968/202

02. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas. Inclusive a data e o horário permaneceram os mesmos.

Janda Feitosa de Araújo
Pregoeira da Divisão de Pregão - DIPREG
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC

Referência: Processo nº 0762.017098.00027/2024-72

SEI nº 0014375528



Documento assinado eletronicamente por **JANDA FEITOSA DE ARAÚJO SALVATO**, Pregoeira, em 20/10/2025, às 13:22, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017846857** e o código CRC **508CFD71**.

Referência: Processo nº 0014.013896.00017/2025-05

SEI nº 0017846857