



ESTADO DO ACRE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE

Rua Doutor Franco Ribeiro, nº 77, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69.900-082
- <http://depasa.acre.gov.br/>

PARECER Nº 4/2026/SANEACRE - GEM/SANEACRE - GABDOP/SANEACRE - DOP
PROCESSO Nº 0040.012238.00008/2025-25
INTERESSADO: DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,
DIRETORIA OPERACIONAL
ASSUNTO: Parecer técnico itens 23 e 25

Em atendimento ao **MEMORANDO Nº 876/2026/SEAD - SELIC- DIPREG (0020293704)**, acerca da Emissão de Parecer Técnico referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 053/2026 - ComprasGov nº 90053/2026**, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos, materiais e peças de reposição, destinados à manutenção, operação e melhoria dos sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água do SANEACRE*, tecemos as seguintes informações.

RELATÓRIO

Atendendo à solicitação da Divisão de Pregão, esta Unidade Técnica procedeu à análise das propostas de preços apresentadas pelos licitantes habilitados para fornecimento peças e materiais especificados no certame. O presente parecer tem por objetivo avaliar a conformidade das propostas com o edital/termo de referência e emitir manifestação técnica quanto à aprovação das especificações apresentadas nas propostas.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES CONSIDERADOS

Para emissão deste parecer, foram examinados os seguintes documentos:

- a) Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 053/2026 - SANEACRE (0019388485);
- b) Propostas de preços apresentada pelo licitante (0020142392);
- c) Especificações técnicas dos itens ofertados.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para a emissão do parecer técnico foram considerados os seguintes critérios de análise:

Conformidade com o Edital

Atendimento às Especificações Técnicas

Capacidade de Atendimento às Necessidades Operacionais

DA ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS

Cumprimentando-os cordialmente, no âmbito do **Pregão Eletrônico SRP nº 053/2026 - ComprasGov nº 90053/2026**, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos, materiais e peças de reposição, destinados à manutenção, operação e melhoria dos sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água do SANEACRE*, vimos por meio deste solicitar esclarecimentos e documentação complementar referente à proposta apresentada por essa empresa.

Trata-se da análise técnica da proposta comercial apresentada pela empresa BELRIO Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., CNPJ nº 44.001.628/0001-87, referente aos itens 23 e 25 do Pregão Eletrônico SRP nº 053/2026.

Os itens analisados correspondem a:

- Item 23 – Quadro de manobra para ETA com vazão de 30 litros por segundo, composto por tubulações, válvulas borboleta, flanges e demais componentes especificados no Termo de Referência;

- Item 25 – Motor elétrico trifásico de 0,5 CV, 4 polos, destinado à bomba dosadora modelo GRII-250.

Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que:

Item 23 – Quadro de Manobra para ETA

A empresa apresentou imagem do produto e descrição técnica contendo as principais características construtivas do equipamento, informando compatibilidade com sistema para vazão de 30 L/s, utilização de tubulações em aço carbono DIN 2440, válvulas tipo borboleta em ferro fundido com disco em aço inox, flanges em aço carbono padrão ANSI/DIN e parafusos galvanizados com porcas e arruelas, em conformidade com as especificações constantes da proposta apresentada.

Item 25 – Motor Elétrico

Para o item 25, a licitante apresentou ficha técnica do fabricante WEG, modelo W22 IR3 Premium, contendo as seguintes características:

- Potência: 0,37 kW (0,5 CV);
- Alimentação: 220/380 V;
- Frequência: 60 Hz;
- Número de polos: 4;
- Grau de proteção: IP55;
- Forma construtiva: B35D;
- Regime de serviço: S1;
- Classe de isolamento: F;
- Rendimento compatível com linha de motores de alto desempenho.

As especificações apresentadas atendem às características básicas descritas para o motor destinado à bomba dosadora modelo GRII-250, havendo compatibilidade técnica entre o equipamento ofertado e o objeto solicitado. Além da ficha técnica do motor elétrico, a licitante apresentou a folha de dados do fabricante e o respectivo desenho técnico do equipamento, contendo informações detalhadas sobre as características elétricas, mecânicas e construtivas, tais como potência, tensão nominal, frequência, número de polos, grau de proteção IP55, forma construtiva B35D, dimensões de fixação, dimensões do eixo, massa, tipo de mancais e demais especificações de fabricação. A documentação técnica apresentada possibilita a verificação das características do equipamento ofertado e demonstra que o motor possui especificações compatíveis com o objeto licitado, fornecendo elementos suficientes para a análise técnica de sua adequação ao conjunto da bomba dosadora modelo GRII-250.

Com base na documentação apresentada, conclui-se que:

a) O item 23 apresenta descrição técnica compatível com o objeto, demonstrando compatibilidade com as especificações básicas exigidas no edital;

b) O item 25 possui documentação técnica suficiente, demonstrando compatibilidade com as especificações básicas exigidas no edital;

Sob o aspecto técnico, **opino** pela manutenção da proposta apresentada pela licitante, por verificar que a documentação apresentada demonstra compatibilidade dos equipamentos ofertados com as especificações exigidas no edital, não havendo óbice técnico à continuidade de sua participação no certame.

Walt Disney Pereira de Lima
Mat. 9229078



Documento assinado eletronicamente por **WALT DISNEY PEREIRA DE LIMA, Chefe de Divisão**, em 10/08/2026, às 15:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022248016** e o código CRC **9BD8D4BB**.

Referência: Processo nº 0040.012238.00008/2025-25

SEI nº 0022248016